




NEXT LIBERTY

Kaiser-Josef-Platz 10
 (Eingang Ella-Flesch-Platz)
 8010 Graz
 T +43 316 8000
tickets@ticketzentrum.at
<https://nextliberty.buehnen-graz.com/>



Das Next Liberty ist für alle offen. Das Team bemüht sich, den Besuch allen angenehm zu machen.

Der nächste barrierefreie Parkplatz ist in der Tiefgarage bei der Oper. Von dort können Sie mit dem Aufzug direkt zum Theatereingang fahren. In der Girardigasse (Seite Kaiser-Josef-Platz) gibt es zwei öffentliche barrierefreie Parkplätze.

Die Räume im Theater sind klein, aber fein. Die Wege sind eben und kurz. Nur die Damen-toilette ist im Obergeschoss. Zum Saal gibt es eine kleine Türschwelle von 1,5 Zentimetern. Plätze für Rollstuhlfahrer*innen und Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit sind in der ersten Reihe. Bitte reservieren Sie Rollstuhlplätze eine Woche vorher an der Theaterkasse. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung gibt es auf Anfrage Gebärdendolmetscher*innen.

Auf der Homepage gibt es viele Informationen, um Ihren Theaterbesuch vorzubereiten oder nachzubereiten. Die Adresse ist: <https://nextliberty.buehnen-graz.com/nextra/>

ERREICHBARKEIT ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at/>

Freie Fahrt: Das Ticket für das Next Liberty gilt als gratis Fahrkarte auf allen Linien des Verkehrsverbundes Steiermark! Die Aktion gilt 3 Stunden vor bis 7 Stunden nach Vorstellungsbeginn. <https://www.buehnen-graz.com/freiefahrt/>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Für Menschen mit Behinderung, eingetragene Begleitpersonen, Kinder und Jugendliche gibt es eine Ermäßigung
- Partnerhunde sind willkommen (am besten mit Anmeldung)
- akustischer und optischer Alarm
- Evakuierungskonzept für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Mitarbeiterschulungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung sind in Planung

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

BARRIEREFREIE PARKPLÄTZE OPERNGARAGE

- einer der Lifte endet direkt vor dem Eingang zum Next Liberty
- 4 Behindertenparkplätze auf Ebene 1
- mittels Bodenmarkierung ausgewiesen
- großteils auf ebener Fläche (**bei einem Platz 3,5 % Gefälle**)
- rechtwinkelig zur Fahrbahn, 340 cm breit
- 2 Stellplätze nebeneinander: **keine gemeinsame Ausstiegsfläche**
- Weg zum Lift mind. 120 cm breit, mit **6,5 % Gefälle**, Durchgangsbreiten von 90 cm gewährleistet
- Weg gut berollbar, rutschhemmend
- Türen Richtung Lift: 98 cm Durchgangslichte, Drehflügeltür, **3 cm Türschwelle** (einseitig), Türdrücker in Normhöhe



Parkplätze Operngarage

WEGE AUSSERHALB UND ZUGANG

- Weg mind. 150 cm breit, gut berollbar (Asphalt)
- frei von Hindernissen
- **Längsgefälle bis zu 7%** (Norm max. 6%), **Quergefälle bis zu 4%** (Norm max. 2%)
- Zugang ausreichend beleuchtet, **nicht überdacht** (außer von der Tiefgarage)

EINGANG

- Der Haupteingang ist auch der barrierefreie Eingang.
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer** (Brandschutztür)
- **einseitige Schwelle von 2,8 cm**
- zweiflügelige Drehflügeltür, Durchgangslichte des Gehflügels 80 cm
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Glastür, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Türgriffe in Normhöhe (85 - 110 cm)
- Schmutzfangmatte gut berollbar



Eingang

FOYER MIT KASSA, GARDEROBE UND GASTRONOMIEBEREICH

- alles schwellenlos erreichbar
- bei Kassa abgesenkter Platz von max. 85 cm, teilweise unterfahrbar
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson möglich
- vor der Kassa Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- Bankomat- und Kreditkartengerät in 80 - 110 cm Höhe nutzbar
- Sitzmöglichkeiten im Eingangsbereich vorhanden: mit stabilen Arm- und Rückenlehnen, Sitzhöhe 45 cm
- Ablagehöhe bei Garderobe 83 cm, Garderobe wird von Personal entgegengenommen
- Theke der **Snackbar 100 cm hoch** (Norm max. 85 cm), **nicht unterfahrbar**
- vor der Theke Bewegungsfläche von 150 x 150 cm gewährleistet
- Trinkhalme verfügbar



Bar (links) und Abendkassa (rechts)



Garderobe

WEGE INNEN

- Wege mind. 120 cm breit, frei von Hindernissen
- am Ende des Weges und bei Richtungsänderungen gibt es eine Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgangsbreiten mind. 90 cm
- Bodenbelege überall rutschhemmend und fest verlegt
- **es gibt keinen Orientierungs- oder Fluchtplan**
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, mit ausreichend großer Schrift
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet

ZUSCHAUERRAUM

- bei den Zugangstüren zum Saal gibt es **Schwellen mit einer Höhe zw. 1,5 und 3 cm**
- je nach Bedarf gibt es 1-4 Rollstuhlplätze, alle in der 1. Reihe, auf ebener Fläche
- Gangbreite von 120 cm zur Erschließung dieser Plätze vorhanden
- Mindestbreite der Rollstuhlplätze 100 cm, Mindestdtiefe 120 cm
- freie Sicht zur Bühne
- neben Rollstuhlplatz Sitzplatz für ev. Begleitperson
- barrierefreier Ausgang in der Nähe

Stufen im Saal zu den hinteren Plätzen

- **Stufen nicht geradläufig**, mind. 120 cm breit, **weniger als 30 cm tief**
- **Stufen höher als Norm (max. 16 cm)**, nicht alle Stufen gleich hoch
- Handlauf vorhanden, **nicht in Normhöhe (85 - 90 cm)**
- Handlauf innen durchlaufend, sicher umgreifbar
- Handlauf an beiden Enden der Treppe **nicht mind. 30 cm weitergeführt**
- Im Bedarfsfall können die Stufen durch eine flexible Rampe überbrückt werden.



Eingang Zuschauerraum



Zuschauerraum, Rollstuhlplätze

BARRIEREFREIES WC (IM EG)

- separat angeordnet (unisex)
- **am Weg zum WC gibt es eine seitliche Verkleidung, die 24 cm in den Weg ragt und eine Höhe von 190 cm misst**
- **Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im WC-Raum nicht vorhanden**

WC-Tür

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, keine Schwelle
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm, **auf Schließseite weniger**
- Türgriffe (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe (85 - 110 cm)
- **auf Schließseite kein horizontaler Türzuziehgriff**

WC

- WC von rechts befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand mind. 65 cm
- WC 46 - 48 cm hoch, **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, auf Anfahrseite aufklappbar
- Stützklappgriff leicht bedienbar und sicher befestigt
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- lichter Abstand der waagrechten Haltegriffe 65 - 70 cm, Oberkante 75 - 85 cm
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- Stützklappgriff ragt max. 20 cm in den Raum, wenn er hochgeklappt ist
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, Spülung in Normhöhe
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zu den Billeteuren
- Notglocke **nicht vom WC aus sitzend erreichbar, vom Boden aus nicht in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar**



Barrierefreies WC

Waschbecken

- vor dem Waschbecken **weniger als 150 x 150 cm Bewegungsfläche** (jedoch mind. 120 x 120 cm)
- **freie Höhe unter Waschbecken 67 cm** (Norm 70 cm), Oberkante 80 - 85 cm hoch, Tiefe Norm
- Waschtisch auf einer Breite von 100 cm unterfahrbar
- Flachputzsiphon, Siphon aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Einhebelarmatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm

Sonstiges

- Spiegel vorhanden, mit Kippfunktion
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen (Papier-, Seifenspender etc.) **höher als Norm** (80 - 110 cm)
- Abfalleimer mit einer Hand bedienbar
- Wickeltisch vorhanden



Barrierefreies WC

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

WEGE AUSSERHALB UND ZUGANG

- frei von Hindernissen
- Zugang ausreichend beleuchtet, **nicht überdacht** (außer von der Tiefgarage)
- **kein taktiles Bodenleitsystem**
- Gehwegsbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- freie Höhe unter Schildern mind. 220 cm

EINGANG

- Der Haupteingang ist auch der barrierefreie Eingang.
- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer** (Brandschutztür)
- Glastür, ausreichend kontrastierend markiert
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Türgriffe in Normhöhe (85 - 110 cm)

FOYER MIT KASSA, GARDEROBE UND GASTRONOMIEBEREICH

- **nicht taktil auffindbar**
- Kassenschalter hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet
- Garderobe wird von Personal entgegengenommen
- kleine Snackbar, Trinkhalme verfügbar

WEGE INNEN

- frei von Hindernissen
- **es gibt keinen Orientierungs- oder Fluchtplan**
- **kein taktilen Leitsystem**
- Beschilderungen gut ausgeleuchtet, mit ausreichend großer Schrift
- **Raumbeschriftungen und Kennzeichnungen nicht taktil**
- Glaswände deutlich erkennbar
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich

VORSTELLUNGSSAAL

- **Zugang nicht taktil**
- Saal blendfrei und gleichmäßig beleuchtet

Stufen im Saal zu den hinteren Plätzen

- **Stufen nicht geradläufig**, mind. 120 cm breit, **weniger als 30 cm tief**
- **Stufen höher als Norm (max. 16 cm), nicht alle Stufen gleich hoch**
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend markiert
- Handlauf vorhanden, **nicht in Normhöhe** (85 - 90 cm)
- Handlauf innen durchlaufend, sicher umgreifbar
- Handlauf an beiden Enden der Treppe **nicht mind. 30 cm weitergeführt**
- Handlauf hebt sich kontrastreich vom Hintergrund ab

BARRIEREFREIES WC (IM EG)

- separat angeordnet (unisex)
- **am Weg zum WC gibt es eine seitliche Verkleidung, die 24 cm in den Weg ragt und eine Höhe von 190 cm misst**
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum WC**

WC-Tür

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Türdrücker in Normhöhe, hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- WC-Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar

WC

- Notglocke vorhanden, Notruf führt zu den Billeteuren
- Notglocke **nicht vom WC aus sitzend erreichbar, vom Boden aus nicht in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar**
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet, **nicht taktil erfassbar**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage** an der Abendkasse
- auf Raumakustik wird im Vorstellungssaal geachtet
- **keine Induktionsanlage im Saal**
- Gebärdendolmetsch kann im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden
- **keine Vorstellungen mit Untertiteln**
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip vor Ort**, es gibt jedoch viele Zusatzinformationen im Internet
- optischer Alarm

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- keine staubanfälligen Teppiche und Polstermöbel vorhanden

Stand: Dezember 2024, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1609&tobj_id=28

Fotos: stella, Bühnen Graz